



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

10.06.2013

№ 354

**О внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.06.2012 № RU72304000-113-рв**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Тюмени от 03.10.2011 №101-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», на основании заявления ООО «Партнер-Инвест» (вх. Администрации города Тюмени от 21.05.2013 № 38-146-87), руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,

внести в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.06.2012 №RU72304000-113-рв следующие изменения:

строку «расположенного по адресу» в пункте 1 разрешения дополнить словами «, ул. Ю.-Р.Г. Эрве-эл1»;

раздел II таблицы «Сведения об объекте капитального строительства» пункта 2 разрешения дополнить следующим содержанием:

Наименование показателя	Ед. изм.	По проекту	Фактически
Кабельная линия электропередачи низкого напряжения			
Ю.-Р.Г.Эрве-эл1			
Общая протяженность	м	2208	2208
Марка и длина кабеля		ВВбШв 4х25 ВВбШв 3х16 ВВбШв 3х6 ВВбШв 3х10 ВВбШв 4х16	ВВбШв 4х25 ВВбШв 3х16 ВВбШв 3х6 ВВбШв 3х10 ВВбШв 4х16
Рабочее напряжение	кВ	0,4	0,4

Заместитель Главы  
Администрации города

Л.З. Теплохова

